

План работы

по устранению недостатков, выявленных в ходе плановой проверки по охране труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 100»

№ п.п.	Предложения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	В помещении вентиляционной камеры вывесить исполнительную план схему электроустановки	27.05.2016	Выполнено
2	Заклучить договор на обслуживание систем АПС	До конца года по мере финансирования	Выполнено 25.09.2016
3	Пронумеровать диэлектрические ковры	27.05.2016	Выполнено
4	Разместить в помещении теплоузла инструкцию для сантехника	27.05.2016	Выполнено

Заведующий МДОУ «Детский сад № 100»

И.В. Дуплова



Судья Александров Александр Александрович

*Александров А.С.
02.06.2016.*