

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии  
города Ярославля

**СПРАВКА**  
по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охра-  
ты труда и технике безопасности в МДОУ детский сад № 100

город Ярославль  
(место составления акта)

23.05.2016 года  
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены по адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14а.

**Цель проверки:** исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

**Форма проверки:** инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

**Основание проверки:** план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на май 2016 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

Н.Е. Кокуев, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля;

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.


Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	В вентиляционной камере здания не вывешена исполнительная схема электроустановки. Не выполняются требования ПУЭ.
2	Не выполняется ежемесячное обслуживание системы АПС согласно годовому графику. Не выполняются требования ППП №390 п. 63.
3	Диэлектрические ковры в помещении электрощитовой не пронумерованы. Не выполняются требования инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в установках СО 153-34.03.603-2003.
4	В помещении тепло узла не вывешена инструкция для теплотехника. Не выполняются требования правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей п.1.6.

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	В помещении вентиляционной камеры вывесить исполнительную план схему электроустановки, согласно ПУЭ.
2	Заключить договор на обслуживание систем АПС, согласно ППР №390 п.63
3	Пронумеровать диэлектрические ковры, согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в установках СО 153-34.03.603-2003
4	Разместить в помещении теплоузла инструкцию для теплотехника, согласно правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей п.1.6.

Заведующей МДОУ детский сад вида № 100 предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до **23.06.2016 г.**

 Н.Е. Коку

Справку получил \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ г.