



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от «17» августа 2018 года № 292

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100»

2. Место нахождения: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14А

Место фактического осуществления деятельности: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14А (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф.1.1 - категория высокого риска)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Яшину Анну Юрьевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: экспертов Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Ярославской области»: Мельникова Максима Андреевича, свидетельство об аттестации эксперта № 1 от 09.03.2017г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.; Курочкина Андрея Витальевича, свидетельство об аттестации эксперта № 2 от 09.03.2017г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.; Леонтьев Алексей Валерьевич, свидетельство об аттестации эксперта № 3 от 09.03.2017г., приказ Главного управления МЧС России по Ярославской области № 153 от 07.03.2017г.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер услуги: 10001495160

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, опубликованного на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области (www.76.mchs.gov.ru).

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения на объекте(ах) защиты, используемом(ых) (эксплуатируемом(ых)) организацией в процессе осуществления своей деятельности, обязательных требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензий), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;



по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «24» августа 2018 года.

Проверку окончить не позднее «20» сентября 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой 18.11.1994г.); ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (принят Государственной думой 19.12.2008г.).

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: опубликованы на официальном сайте Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Приказ МЧС России от 22 марта 2018 г. № 116 “Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за использованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянки»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- обследование объекта(ов) защиты (визуальный осмотр) (не более 20 рабочих дней);

- выполнение условий соответствия объекта(ов) защиты требованиям пожарной безопасности (не более 20 рабочих дней);

- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (не более 20 рабочих дней);

- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции (не более 20 рабочих дней);

- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (не более 20 рабочих дней);

- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов (не более 20 рабочих дней);

- наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте(ах) защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (не более 20 рабочих дней);

- рассмотрение документов юридического лица, при необходимости подготовка запросов (не более 20 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утвержден Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644).

13. Перечень документов, характеризующих противопожарный режим и противопожарное состояние объекта надзора, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

13.1. Учредительные документы, приказ о назначении на должность руководителя;

13.2. Документацию, характеризующую противопожарный режим и противопожарное состояние территории, здания(ий) и помещения(ий), в т.ч. приказы руководителя организации о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности структурных подразделений и их должностные инструкции; проведение обучения мерам пожарной безопасности (сведения о прохождении пожарно-технического минимума соответствующих лиц, журнал проведения противопожарных инструктажей, программы по обучению мерам пожарной безопасности и т.п.); акты (протоколы) проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах); договор(а) на проведение регламентных работ

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем и средств обеспечения пожарной безопасности здания(ий) и сооружения(ий) с подтверждающей документацией; подтверждение о соответствии продукции, применяемой для отделки (облицовки) путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (соответствующая документация, подтверждающая соответствующие показатели пожарной опасности, сертификаты в области пожарной безопасности и т.п.) и др.

13.3. Проектную документацию, технический паспорт на здание(я) и помещение(я). Документы, подтверждающие дату ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты предоставить проектную документацию проведенного соответствующего объема работ: изменение объемно-планировочных и конструктивных решений, изменение функционального назначения здания(ий) и помещения(ий). Охранное обязательство, устанавливающее особый статус здания(ий) как объекта культурного наследия (при наличии).

13.4. Сведения (финансовые документы: сметы учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности и т.п.) подтверждающие финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта надзора. Обращения (заявки с обоснованием требуемых сумм) учреждения к главному распорядителю бюджетных средств о выделении денежных средств на выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

13.5. Иные документы, характеризующие противопожарный режим и противопожарное состояние объекта(ов) защиты (при необходимости).

Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица.

На основании ст. 6, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г., а также на основании ст. 12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 от 26.12.2008г. прошу Вас выделить уполномоченного представителя юридического лица, для проведения проверки в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14А. При этом полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются предъявлением оригиналов (заверенных копий) соответствующих учредительных документов, а для уполномоченного представителя заверенными надлежащим образом документами (доверенность, приказ, распоряжение и т.д.).

Главный государственный инспектор
г. Ярославля по пожарному надзору
Лебедев А.А.



Яшина Анна Юрьевна – государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
тел. (4852) 56-14-05





**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«11» сентября 2018 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 292

В период с «27» августа 2018 года по «11» сентября 2018 года
по адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14А

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «17» августа 2018 года № 292

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» (далее – МДОУ «Детский сад № 100»)

Продолжительность проверки: в период с 09 час. 30 мин. «27» августа 2018 года по 15 час. 00 мин. «11» сентября 2018 года

Общая продолжительность проверки: (12 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____
Заведующий МДОУ «Детский сад № 100» Дуплова Ирина Владимировна (распоряжение направлено 17.08.2018 года по эл.почте yardou100@yandex.ru) Чайкина
(фамилия, инициалы, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 100» Дуплова И.В., заместитель заведующего по АХЧ Чайкина О.Н.

Краткая характеристика объектов: Здание МДОУ «Детский сад № 100» 2-х этажное, II степени огнестойкости, с подвалом и техническим этажом, введено в эксплуатацию (построено) в 2008 году. Общая площадь здания 6615 кв.м. (в том числе технический этаж – 1681 кв.м, подвальный этаж – 1551,3 кв.м). Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагаются 12 групп, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Отдельно стоящий хоз. блок (прачечная, складские помещения, мастерская). Максимальное количество детей – 220, работников – 65, в ночное время – 1 охранник. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

Капитальный ремонт и реконструкция здания детского сада за период эксплуатации не проводились. Проектная документация на здание и помещения имеется.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|---|---|
| 1. | Над эвакуационными выходами из: - зала ЛФК (1-й этаж помещение № 116 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - музыкального зала (2-й этаж помещение № 68 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - физкультурного зала (2-й этаж помещение № 61 по техническому паспорту инв. номер № 29830) отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 5.2, п.5.3 СП 3.13130-2009 | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 2. | Над эвакуационными выходами их здания (литер А) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009 | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 3. | Над эвакуационными выходами их здания хозяйственного блока (литер Б) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009 | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 4. | Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни - №№ 80, 78, 73, 94, 91 по техническому паспорту инв. номер № 29830 | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03 | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 5. | Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение хозяйственного блока № 13 по техническому паспорту инв. номер № 29830 (используется как складское помещение) | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03 | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 6. | Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении зала ЛФК (1-й этаж помещение № 115 по техническому паспорту инв. номер № 29830) - дымовые пожарные извещатели закрыты защитными колпаками | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (далее - ППР в РФ) | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 7. | На путях эвакуации – коридоры 2-го этажа (помещения №№ 31, 85 по техническому паспорту инв. номер № 29830) размещена мебель (часть коридоров выгорожена для занятий с детьми) | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 36(б) ППР в РФ | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 8. | В объеме лестничных клеток (помещения №№ 16, 100 по техническому паспорту инв. номер № 29830) размещены кабинеты, допускается размещение мебели | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.32* СНИП 21-01-97*; п. 36(б) ППР в РФ | МДОУ «Детский сад № 100» |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 9. | На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения. | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.62 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.п. 7.104, 7.105, 7.108 СП 52.13330.2011. | МДОУ «Детский сад № 100» |
| 10. | Светильники в подсобном помещении зала ЛФК (1-й этаж помещение № 115 по техническому паспорту инв. номер № 29830) эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 42(в) ППР в РФ | МДОУ «Детский сад № 100» |

■ несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» сентября 20 18 г.



(подпись)
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Яшина О.Н. заместитель заведующего по НКУ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» сентября 20 18 г. Яшина
(подпись)
по доверенности



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 292/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 100»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «17» августа 2018 года № 292, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «27» августа 2018 года по 15 час. 00 мин. «11» сентября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 100», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14А обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 100» Дупловой И.В., заместителя заведующего по АХЧ Чащиной О.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1. | Над эвакуационными выходами из: - зала ЛФК (1-й этаж помещение № 116 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - музыкального зала (2-й этаж помещение № 68 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - физкультурного зала (2-й этаж помещение № 61 по техническому паспорту инв. номер № 29830) отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 5.2, п.5.3 СП 3.13130-2009 | 01.04.2020г. | |
| 2. | Над эвакуационными выходами их здания (литер А) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009 | 01.04.2020г. | |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------|--|
| | командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | | | |
| 3. | Над эвакуационными выходами их здания хозяйственного блока (литер Б) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009 | 01.04.2020г. | |
| 4. | Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни - №№ 80, 78, 73, 94, 91 по техническому паспорту инв. номер № 29830 | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03 | 01.04.2020г. | |
| 5. | Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение хозяйственного блока № 13 по техническому паспорту инв. номер № 29830 (используется как складское помещение) | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03 | 01.04.2020г. | |
| 6. | Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении зала ЛФК (1-й этаж помещение № 115 по техническому паспорту инв. номер № 29830) - дымовые пожарные извещатели закрыты защитными колпаками | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (далее - ППР в РФ) | 01.04.2020г. | |
| 7. | На путях эвакуации – коридоры 2-го этажа (помещения №№ 31, 85 по техническому паспорту инв. номер № 29830) размещена мебель (часть коридоров выгорожена для занятий с детьми) | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 36(б) ППР в РФ | 01.04.2020г. | |
| 8. | В объеме лестничных клеток (помещения №№ 16, 100 по техническому паспорту инв. номер № 29830) размещены кабинеты, допускается размещение мебели | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 6.32* СНиП 21-01-97*; п. 36(б) ППР в РФ | 01.04.2020г. | |
| 9. | На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения. | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 33, 43 ППР в РФ, п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.62 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.п. 7.104, 7.105, 7.108 СП 52.13330.2011. | 01.04.2020г. | |
| 10. | Светильники в подсобном помещении зала ЛФК (1-й этаж помещение № 115 по техническому паспорту инв. номер № 29830) эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 42(в) ППР в РФ | 01.04.2020г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» сентября 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

Яшина
(подпись)

Яшина О.И. заместитель заведующего по АХЧ
(должность, фамилия, инициалы)
по доверенности.

«11» сентября 20 18 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 100»
(МДОУ «Детский сад № 100»)
Сосновая улица, дом 14а,
г. Ярославль, 150065
Тел/факс 75-86-01
ОКПО84934433, ОГРН1087603001012
ИНН/ КПП 7603039730/760301001
04.10.2018г. № 81


Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г.Ярославлю

Отчет
о принятых мерах

В соответствии с предписанием № 292/1/1 от 11.09.2018г. «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» приняты следующие меры:

1. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
2. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
3. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
4. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
5. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
6. Устранено.
7. Устранено.
8. Устранено.
9. Подано ходатайство на финансирование проектных работ в департамент образования мэрии г. Ярославля 01.10.2018.
10. Устранено.

Заведующий:


подпись

И.В. Дущлова

