



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 5/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 100»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 5 от «21» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «27» января 2021 года по 13 час. 00 мин. «19» февраля 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Штрекерт Вадимом Дмитриевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100» (далее – МДОУ «Детский сад №100»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.14а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад № 100» Дупловой И.В., заместителя заведующего по АХЧ Чащиной О.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Над эвакуационными выходами из: - зала ЛФК (1-й этаж помещение № 116 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - музыкального зала (2-й этаж помещение № 68 по техническому паспорту инв. номер № 29830); - физкультурного зала (2-й этаж помещение № 61 по техническому паспорту инв. номер № 29830) отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 5.2, п.5.3 СП 3.13130-2009	25.02.2022 г.	
2.	Над эвакуационными выходами их здания (литер А) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009	25.02.2022 г.	

	сигнала автоматической установки пожарной сигнализации			
3.	Над эвакуационными выходами их здания хозяйственного блока (литер Б) непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130-2009	25.02.2022 г	
4.	Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни - №№ 80, 78, 73, 94, 91 по техническому паспорту инв. номер № 29830	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03	25.02.2022 г	
5.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение хозяйственного блока № 13 по техническому паспорту инв. номер № 29830 (используется как складское помещение)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.3, п.4 НПБ 110-03	25.02.2022 г	
6.	На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.п. 23, 37 ППР в РФ, п. 7.62 СНиП 23-05-95*, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.п. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 СП 52.13330.2016.	25.02.2022 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Штрекерт В.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Гашкина
(подпись)

Гашкина О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

